

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной станции г.Сердеевск Сухиничского р-на, Калужской обл., за 2013 г., обеспечивающей водоснабжение д. Ермолово

дата отбора	Точки отбора проб	водород показат.	цветность	запах	привкус	мутность	железо общ.	хлориды	аммония-ион(в N)	нитрит-ион	нитрат-ион(NO3)	окисляемость	жесткость общ.	термотол. коэф.бак	общ. коэф.бак.	ОМЧ в 1 мл.
ед.изм.		едр/л	градусы	баллы	баллы	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	град.Ж	КОЕ в 100мл	КОЕ в 100мл	КОЕ в 1мл
ГДК		6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	отс.в 100мл	отс.в 100мл	не > 50
12.07.13.	Станция 2п.	7,84	<1	2/мет	2/мет	7,2	1,3	11	0,56	0,009	<0,44	1,04	10,2	не обн	9	0
18.07.13.	Станция 2п.		<1	2/мет	2/мет	5,7	1,17	12	0,58	0,012	0,64			не обн	не обн	0
	Минимальное значение	7,84	0	2	2	5,7	1,17	11	0,50	0,009	<0,44	1,04	10,2	0%	50%	0%
	Максимальное значения	7,84	0	2	2	7,2	1,3	12	0,58	0,012	0,64	1,04	10,2	не соответств.	не соответств.	не соответс.
	Среднее значение	7,84	0	2	2	6,45	1,235	11,5	0,57	0,011	0,32	1,04	10,2	СанПиН	СанПиН	СанПиН
	Отношение к ГДК		0	1	1	4,3	4,117	0,033	0,285	0,004	0,007	0,208	1,457	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01	2.1.4.1074-01

Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ", аккредитованной на техническую компетентность в системе СААЛ, регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111, от 02.06.2011г. до 02.06.2016г.

Начальник ИБЛ ПВ ООО "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ"

В.А.Юданова